

1974-03-15

11.184-5254-73

Sökande

Brattby Vattenförening ek för  
c/o Ragnar Emanuelsson  
Brattby  
905 90 UMEÅ

Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt på  
fastigheten Brattby 12:1, Umeå kommun  
(2 bilagor)

Brattby Vattenförsörjning ek förening har upprättat förslag  
till skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Bratt-  
by 12:1 i Umeå kommun. Området har utmärkts på karta i ärendet.

Förslaget har av föreningen underställts länsstyrelsen i  
Västerbottens län för fastställelse.

Umeå kommun samt berörda fastighetsägare och nyttjanderätts-  
havare har beretts tillfälle att yttra sig.

Ingen erinran mot förslaget har inkommit.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vatten-  
lagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) det skyddsområde, som  
anges på karta i ärendet och med stöd av samma lagrum tillagd  
allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall  
iakttagas inom området.

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och  
gäller till dess annorlunda förordnas.

Exemplar av föreskrifterna finns att tillgå på länsstyrelsen

./. Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga, formulär 1

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket  
tf länsrådet Tage Hörnquist beslutat och byrådirektören Karl  
Göran Nordström varit föredragande, har även överlantmätaren  
Göran Nilsson och förste länsassessorn Stig Rönnblad deltagit.

Tage Hörnquist

K-G Nordström

Bilagor  
karta  
textförslag

Kopia till

Vilehlåns kommun för anslag på kommunens anslagstavla  
(3 veckor, bevis emottas)  
hälsovårdsnämnden  
byggnadsnämnden  
länsläkaren  
vägförvaltningen  
distriktslantmätaren 3 ex  
vattendomstolen 2 ex  
brandchefen  
naturvårdsverket  
mark- och nyttjanderättshavare rök + mb  
ssk pärm  
handlingarna  
KS

EN

# VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 28

1974-04-10

## **B** Nr 28 Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentäkt

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1974-03-15 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523, 64 § tillagd 1964:10) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Brattby 12:1 i Umeå kommun, samt med stöd av samma lagrum meddelat allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området, allt på sätt framgår av härvid fogade karta och skyddsföreskrifter.

### Allmänna föreskrifter för grundvattentillgång i Brattby

#### Brunnsområde

§ 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

#### Skyddsområde i övrigt

§ 2 Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattennytan.

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan verksamheten påbörjas.

§ 3 Aterfyllning av grus-, sand- eller jordtag får endast ske med sådant material som inte kan orsaka grundvattenförorening. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och vid exploateringsens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4 Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5 Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller annan arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

#### Allmänna bestämmelser

§ 6 Inom skyddsområdet gäller KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och de tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium utfärdat med stöd av förordningen.

§ 7 Vad som enligt § 6 gäller om brandfarliga varor, skall i tillämpliga delar gälla också beträffande andra för grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptämningsmedel, biocider, smörj- och transformatorolja. (Sammanfattningsvis: Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas).


- § 8 Tillsynsmyndighet är hälsovårdsnämnden enligt 2 kap hälsovärdsstadgan samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt KF om brandfarliga varor.
- § 9 Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medgivas av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

#### Om straff

- § 10 Förelser mot föreskrifterna i §§ 1—5 samt § 7 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Umeå 1974-04-10

Länsstyrelsen



BETECKNINGAR

-  BRUNNSOMRÅDE  
MED VATTENTAKT
-  SKYDDSOMRÅDE  
I ÖVRIGT

100 0 100 200 300 400 m

KARTA ÖVER SKYDDS-  
OMRÅDE FÖR GRUND-  
VATTENTILLGÅNG I  
BRATTBY, UMEÅ KOMMUN